



SJÖFARTSVERKET
Sjöfartsinspektionen

Handläggare, direkttelefon
Krister Ingvarson, 011-19 12 93

Datum
1997-02-04

Vår beteckning
010203-9770000

Ert datum
1996-10-22

Ert beteckning

Olle Termén Consulting AB

Linnégatan 1
S-35233 VÄXJÖ

GODKÄNNANDE AV VATTENDIMSLÄCKARE-FOGMAKER

Härmed intygas att Ert vattendimsystem av typ

FOGMAKER

är godkänt för installation i motorrum för fritidsbåtar med en bruttovolym upp till max. 5m³.

Godkännandet är baserat på tester utförda av Sveriges Provsnings-och Forskningsinstitut, Borås och framgår av rapport nr 96 R30737b, daterad 1996-09-24.

Fogmaker systemet består av följande delar:

1. Trycksatt släckmedelsbehållare
2. Utlösningsventil
3. Aktiveringsdon
4. Rörledningar, kopplingar och dysor

Anläggningen kan arrangeras antingen med automatisk eller manuell utlösning.

Installation av systemet får endast ske i motorrum med en största höjd av 1,5 m. Munstycken skall installeras med ett maximalt avstånd av 0,45 m till skott eller vägg och med ett maximalt avstånd av 0,9 m mellan munstyckena.

Beskrivning av systemet, installationsföreskrifter, handhavande av anläggningen samt de åtgärder som skall vidtas vid brand skall medfölja anläggningen.

Krister Ingvarson
Fartygstekniska sektionen